

Lososová elektroizolačná prikrývka

Vyhlásenie vydáva/Obchodné meno: BOGUMA, s.r.o.

Sídlo: Továrenská 314, Bošany 956 18

IČO: 35 922 087

Telefón: +421385426307

Web, Email: www.boguma.sk, info@boguma.sk

Výpis z obchodného registra: Okresný súd Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 19109/R

Produkt
Elektroizolačná prikrývka**Krajina pôvodu**
Slovenská republika

Podľa §5 odst. 1 zákona č.56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na produkty a o posudzovaní zhody podľa IEC Guide 115:2023 Pri posudzovaní zhody boli použité Harmonizované technické normy STN EN IEC 61112:2009 (CSN EN 61112:2010, EN 61112:2009).

Je v zhode s nasledujúcimi normami a európskymi smernicami a nariadeniami vlády v znení neskorších predpisov:

Európske normy
Slovenské normy
Európske smernice
Nariadenia vlády

Popis a funkcia výrobku

Elektroizolačná prikrývka vyrobená na báze syntetických kaučukov je ohybný krycí materiál slúžiaci na pokrytie vodičov, ktoré sú pod napätím. Je určená na ochranu pracovníkov pred náhodným dotykom s elektrickými vodičmi, zariadeniami alebo obvodmi pod napätím, alebo uzemnenými elektrickými vodičmi, zariadeniami alebo obvodmi a na zabránenie skratov v elektrických inštaláciách. Pracovné napätie je do 1000 V a testované je na napätie do 10000 V.

A. Uvedený produkt je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých produktov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa naň vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.

B. Vlastnosti tohto produktu spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na ten to produkt vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných /ďalších/ technických predpisoch.

Typ	Trieda	Certifikát	Vydané dňa
EIPO-1,0x0	0	1240441	5.9.2024
Vydal:	Elektrotechnický skúšebný ústav, s.p., Pod lisem 192/2, 171 02 Praha 8 - Troja		

5.6.2025 v Bošanoch

Miesto a dátum vydania



Podpis konateľa